

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Tây Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

V/v điều chỉnh hướng tuyến
đường dây 110kV (mạch 2) và
mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV
tại Trạm biến áp 110kV Đồn
Phó, dự án Đường dây 110kV
Trạm cắt 220kV Phước An -
Đồn Phó

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung về việc thỏa thuận tuyến đường dây 110kV (mạch 2) và mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 110kV Đồn Phó, dự án Đường dây 110kV Trạm cắt 220kV Phước An - Đồn Phó tại Công văn số 4889/CPCNPMU-KTDT ngày 23 tháng 11 năm 2023 và theo đề xuất của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV (mạch 2) và mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 110kV Đồn Phó, dự án Đường dây 110kV Trạm cắt 220kV Phước An - Đồn Phó theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung, cụ thể:

- Hướng tuyến đường dây 110kV: Điều chỉnh vị trí cột 193A xây dựng mới (X=1544690.95; Y=561017.83) và diện tích móng cột thu hồi khoảng 187m².

- Mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 110kV Đồn Phó: Điều chỉnh mở rộng về phía Tây Nam của trạm hiện có khoảng 16m, với diện tích mở rộng 772m²; đồng thời, bổ sung 40m² để xây dựng mương cáp ngầm và móng trụ đường dây 22kV di dời.

(cụ thể có Bản vẽ mặt bằng kèm theo)

2. Khi triển khai thi công công trình, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công phối hợp với địa phương để xác định các vị trí cụ thể, tránh ảnh hưởng đến các công trình, quy hoạch xây dựng khác trên địa bàn. Trong quá trình thi công, nếu có ảnh hưởng đến các công trình, vật kiến trúc, nhà ở, đất đai, hoa màu,... của các tổ chức, cá nhân thì chủ đầu tư dự án phải tự chịu trách nhiệm chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Ủy ban nhân dân xã Tây Giang theo dõi, phối hợp, hướng dẫn

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như trên để Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- UBND xã Tây Giang;
- CVP, C1;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Chí Hùng